

Zpráva č. 064/020

o revizi připojení odběrného zařízení

Objednatel revize : Obec Vlčí Habřina

Adresa: Vlčí Habřina

Odpovědný zástupce: p. Bartoš

Revizní technik: Milan Mach

Adresa: Bělohorská 477 Týnec nad Labem

Evidenční číslo: 3794/8/19/R-EZ-E2/A

Datum revize: 3.7.2020

Druh revize: výchozí

Místo revize a předmět revize: Umístění elektrorozvodného zařízení: Dům č.p. 62 Vlčí Habřina 53341

Soustava: 3 PEN stř. 50HZ,400V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: Automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Odběratel žádá o připojení nového odběru dle vyjádření ČEZ a.s:

zvýšení instalovaného příkonu dle vyjádření ČEZ a.s

změna sazby dle vyjádření ČEZ a.s. č.

provizorní připojení - dle vyjádření ČEZ a.s :

změna připojení z 1f na 3f dle vyjádření ČEZ a.s: 4121640052

Přípojka provedena kabelem o délce m

Hlavní domovní skříň typ: HDS Jištění typ: E27 Proudová hodnota: 25A gG .

Provozovatel přípojky: ČEZ Distribuce

Prívod k elektroměru: CYKY J 4x10 o délce 3 m.

Elektroměrový rozvaděč ES112+00/NVP7P/DIN v.č. 948310 IP 44/20C

Jištění před elektroměrem – typ jističe: LTE Charakteristika: B

Proudová hodnota: 20 A počet pólů: 3 Blokování : ne

Umístění elektroměru: ve fasádě přístupný

Evidované spotřebiče:		
	Příprava pokrmů	kW
	Ostatní spotřebiče	kW
	Ohřev TUV – akumulární	kW
	Osvětlení	kW
	Celkem instalováno	kW

Proudové měniče :
Číslo měničů:

Převod
L1

L2

Typ:
L3

Naměřené hodnoty odběrného zařízení:

Izolační stav: L1,L2,L3 proti sobě L1,L2,L3 - PEN
(nejmenší naměřená hodnota) 200 MΩ 200 MΩ

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: Automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.2

0,4Ω ,

Instalace napájená z odběrného zařízení: Prostory klubu důchodců a Hasičárny s vlastní revizí č. 065/020.

Izolační stav: L1,L2,L3 proti sobě L1,L2,L3 - PEN
(nejmenší naměřená hodnota) 200 MΩ 200 MΩ

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: Automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Instalace max. 0,64Ω

Celkový posudek:

Připojení odběrného zařízení vyhovuje zákonu č.458/2000 Sb., prováděcí vyhlášce RU 297/2001, „Pravidlům provozování distribuční soustavy“ „Připojovacím podmínkám PDS“, připojovacím podmínkám pro osazení měřicího zařízení v OM napojených ze sítě NN v působnosti ČEZ Distribuce a souboru norem ČSN 33 2000 a normám souvisejících.

Naměřené hodnoty izolačních odporů, impedančních smyček a přechodových odporů vyhovují, protože jsou v mezích hodnot požadovaných v platných ČSN. Rovněž prohlídkou a zkoušením v rozsahu, který je popsán v revizi byla prokázána shoda s platnými ČSN. Zařízení je schopno bezpečného provozu.

Tato zpráva o ověření připojení odběrného zařízení se vydává pouze pro potřeby ČEZ a.s. a nenahrazuje řádnou revizní zprávu elektrického zařízení provozovatele.

Revizní zprávu převzal:

Datum:

14.7.2020

Jméno:

JAROSLAV BARTOŠ

Podpis:



Revizní technik:

Datum: 11.7.2020

Jméno:

Podpis: